



ISTITUTO GIORDANO

ORGANISMO NOTIFICATO CE N. 0407

CERTIFICATO CE DI CONFORMITÀ

0407-CPD-579 (IG-203-2012)

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che i prodotti da costruzione

PORTE ESTERNE PEDONALI SENZA CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO E/O DI TENUTA AL FUMO DA IMPIEGARE LUNGO LE VIE DI FUGA

secondo le corrispondenze di cui in allegato

immessi sul mercato da

DISCA S.r.l.

Via Giacomo Puccini, 28 - 20833 GIUSSANO (MB) - Italia

prodotti nello stabilimento di

Via Giacomo Puccini, 28 - 20833 GIUSSANO (MB) - Italia

sono sottoposti dal fabbricante al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove sui campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove, che gli organismi notificati IRcCOS S.c.a r.l., Istituto Giordano S.p.A. e ITC-CNR hanno eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto e che l'organismo notificato Istituto Giordano S.p.A. ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione della conformità e le prestazioni definite nell'Allegato ZA della norma

EN 14351-1:2006+A1:2010

sono state applicate e che i prodotti sopra indicati ottemperano a tutti i requisiti prescritti.

Il presente certificato è stato emesso la prima volta in data 10/10/2012 ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 04/03/2013

Revisione n. 1

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD

Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno



L'Amministratore Delegato

Dott. Ing. Vincenzo Iommi

Foglio 1 di 3

**ALLEGATO AL CERTIFICATO
0407-CPD-579 (IG-203-2012)**

Revisione n. 1 del 04/03/2013


RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI AMBIENTALI E DI SICUREZZA IN USO

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO TESTATO	NUMERO DEL RAPPORTO DI PROVA	PRESTAZIONE DETERMINATA	CLASSE ATTRIBUITA
Porte esterne pedonali in alluminio senza taglio termico a due ante a battente e vetrate, con sopraluce fisso con touch-bar con n. 3 punti di bloccaggio per l'anta principale e n. 3 punti bloccaggio per l'anta secondaria con profili denominati commercialmente serie "EUROLINE 50 N"	1994-CPD-RP0773 emesso da IRCCOS S.c.a r.l.	Permeabilità all'aria	2
		Tenuta all'acqua	3A
		Resistenza al carico del vento	C2
Porte esterne pedonali in alluminio senza taglio termico a due ante a battente e vetrate, con touch-bar con n. 2 punti di bloccaggio per l'anta principale e n. 2 punti bloccaggio per l'anta secondaria con profili denominati commercialmente serie "TECNO 60/68TT"	0970-CPD-RP0915 emesso da ITC-CNR	Permeabilità all'aria	4
		Tenuta all'acqua	3A
		Resistenza al carico del vento	C3
Porte esterne pedonali in alluminio con taglio termico a due ante battenti con n. 5 punti di chiusura, con maniglione push-bar ad applicare con profili denominati commercialmente serie "PF 2A EL 60 - PUSH-BAR" .	281588/6066/CPD emesso da Istituto Giordano S.p.A.	Permeabilità all'aria	4
		Tenuta all'acqua	8A
		Resistenza al carico del vento	C2
Porte esterne pedonali in alluminio con taglio termico a due ante battenti con n. 5 punti di chiusura, con maniglione touch-bar ad applicare con profili denominati commercialmente serie "PF 2A EL 60 - TOUCH-BAR"	281589/6067/CPD emesso da Istituto Giordano S.p.A.	Permeabilità all'aria	4
		Tenuta all'acqua	8A
		Resistenza al carico del vento	C2
Porte esterne pedonali in alluminio con taglio termico ad un'anta battente con n. 3 punti di chiusura, con maniglione touch-bar ad applicare con profili denominati commercialmente serie "PF 1A EL 60 - TOUCH-BAR"	281532/6063/CPD emesso da Istituto Giordano S.p.A.	Permeabilità all'aria	4
		Tenuta all'acqua	7A
		Resistenza al carico del vento	C3
Porte esterne pedonali in alluminio con taglio termico ad un'anta battente con n. 3 punti di chiusura, con maniglione push-bar ad applicare con profili denominati commercialmente serie "PF 1A EL 60 - PUSH-BAR"	281541/6064/CPD emesso da Istituto Giordano S.p.A.	Permeabilità all'aria	4
		Tenuta all'acqua	7A
		Resistenza al carico del vento	C3

Foglio 2 di 3

**ALLEGATO AL CERTIFICATO
0407-CPD-579 (IG-203-2012)**

Revisione n. 1 del 04/03/2013



IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO TESTATO	NUMERO DEL RAPPORTO DI PROVA	PRESTAZIONE DETERMINATA	CLASSE ATTRIBUITA
Porte esterne pedonali in alluminio con taglio termico a due ante battenti con n. 5 punti di chiusura, con maniglione push-bar ad infilare con profili denominati commercialmente serie "PORTA A DUE ANTE SAC 1 ANTIPANICO INTERNO"	293496/6875/CPD emesso da Istituto Giordano S.p.A.	Permeabilità all'aria	4
		Tenuta all'acqua	7A
		Resistenza al carico del vento	C2
Porte esterne pedonali in alluminio con taglio termico a due ante battenti con n. 5 punti di chiusura, con maniglione push-bar ad applicare con profili denominati commercialmente serie "PORTA APERTURA ESTERNA A 2 ANTE NT 65"	287032/6448/CPD emesso da Istituto Giordano S.p.A.	Permeabilità all'aria	2
		Tenuta all'acqua	3A
		Resistenza al carico del vento	B2
Porte esterne pedonali in alluminio con taglio termico a due ante battenti con n. 5 punti di chiusura, con maniglione touch-bar ad applicare con profili denominati commercialmente serie "PORTA APERTURA ESTERNA A 2 ANTE NT 65"	287032/6448/CPD emesso da Istituto Giordano S.p.A.	Permeabilità all'aria	2
		Tenuta all'acqua	3A
		Resistenza al carico del vento	B2

RIEPILOGO DEI RAPPORTI DI PROVA RELATIVI AL CALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICA

IDENTIFICAZIONE SERIE SU CUI È STATO ESEGUITO IL CALCOLO	NUMERO DEL RAPPORTO DI PROVA	LABORATORIO NOTIFICATO CHE HA ESEGUITO IL CALCOLO	CLASSIFICAZIONE
Serie 60	1994-CPD-RP0643	IRCCOS S.c.a r.l.	Vedere rapporto di prova
Serie EL 65P	1994-CPD-RP0644		
Serie EL 72P	1994-CPD-RP0645		
Serie EL 76E	1994-CPD-RP0646		
Serie NT65	1994-CPD-RP0647		

Le dimensioni, le caratteristiche geometriche, la descrizione dettagliata del campione testato ed i componenti in esso installati sono indicati nei rapporti di prova, secondo le corrispondenze indicate nelle tabelle soprastanti. A parità di condizioni di produzione in fabbrica, materiali e componenti utilizzati, il presente certificato copre anche prodotti con dimensioni e tipologie diverse da quelle testate, secondo quanto specificato, rispettivamente, nei prospetti E.2 ed F.1 della norma EN 14351-1:2006+A1:2010.

La sostituzione di componenti (profili, accessori, guarnizioni), e/o il cambiamento delle specifiche dei materiali e/o delle dimensioni della sezione del profilo e/o dei metodi e mezzi di assemblaggio, dovranno essere preventivamente autorizzate da Istituto Giordano S.p.A. secondo quanto previsto nel prospetto A.1 della norma EN 14351-1:2006+A1:2010.



Foglio 3 di 3